



AB 1387

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE PEGIMEK SP. Z O.O. W ŚWIDNIKU

21-040 Świdnik ul. Marii Konopnickiej 3

LABORATORIUM

21-040 Świdnik ul. Kusocińskiego 86



tel: 081-476 11 70 e-mail: lab@pegimek.swidnik.pl

Data 22-11-2021
strona/stron 1/1

SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr L-W/1273/2021/M

Zleceniodawca: Gmina Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice

Przedmiot badań: woda z wodociągu gminnego Rybczewice

Adres pobrania próbki: Rybczewice 119, 21-065 Rybczewice

Punkt pobrania próbki: kran w sanitariacie

Próbka pobrana dnia: 18.11.2021

dostarczona: 18.11.2021

Stan próbki: prawidłowy

Próbkę pobrała osoba uprawniona / dostarczył (wg PN-EN ISO 19458:2007^N): Julia Herda

(imię, nazwisko)

Nr analizy: 1273

Data rozpoczęcia/zakończenia badania: 18.11.2021 / 19.11.2021

Badany wskaźnik	Metoda badawcza	Wynik badania	Jednostka miary	Wartość parametryczna*	
				Liczba mikroorganizmów	Objętość próbki [ml]
Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-06 ^{A+}	0	NPL	0	100
Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-06 ^{A+}	0	NPL	0	100

jtk – jednostki tworzące kolonie; NPL – najbardziej prawdopodobna liczba *Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294); ^N metoda nieakredytowana; ^A metoda akredytowana; ⁺parametry i metody badawcze zatwierdzone przez PPIS w Świdniku decyzją nr ONS.HK.721.101.2020 z dnia 31.12.2020; Zakres akredytacji dostępny na stronie www.pca.gov.pl

Specjalista ds. chemii

podpis osoby autoryzującej sprawozdanie

mgr Adam Walczak

Specjalista ds. chemii

podpis osoby zatwierdzającej sprawozdanie

mgr Adam Walczak

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego przedmiotu.

Sprawozdanie nie może być bez pisemnej zgody Laboratorium powielane inaczej jak w całości.